BCPK X100

En högaktiv naturlig mikrobiell tillsats för användning i avloppsledningar, fettavskiljare, septiktankar, små hushållsreningsverk och sanitetsanordningar.
Säkerställer att systemet håller maximal effektivitet med hög BOD-reduktion, korta hydrauliska retentionstider och lågt restslam.
Det kommer också att förbättra funktionen och minska lukten i områden runt fettavskiljare, pumpstationer, ledningsnät, och reningsverk.

BCPK X100 kan tillsättas direkt till avloppssystemet via en lämplig diskbänk, golvbrunn eller direkt i fettavskiljare & pumpstationer utan förberedelse.

Om möjlig, uppnås bästa prestanda genom att lösa upp en dospåse i handvarmt vatten (max 45°C). och låta lösa upp sig i 30 minuter. Rör om och töm sedan ner hinken i avloppet när köksdriften och matlagningen är avslutad. Fördela gärna lösning ½-liter/avlopp på flera ställen det kommer resultera i behandling av hela avloppsnätet i och under fastigheten.

Vid problem: En dospåse 2–3 gånger/vecka. Underhåll: 1 dospåse/vecka. Succesivt kan doseringen minskas till var 14 dag eller 1 gång/månad.

Om problemet återkommer

trappas dosering upp till närmaste nivå. OBS! att avsluta helt kommer resultera i fettuppbyggnad i ledningar och avloppssystemen med lukt & stopp som tidigare

Ovanstående information ges endast som vägledning och doseringen kan behöva ökas eller minskas beroende på belastningen av avfallsflödet

Dokumentera med datum och mängd enligt medföljande doseringsegenkontroll.

Cejm Avloppsunderhåll

EGENKONTROLLEN.SE

Datum	Blandad mängd/påse	antal avlopp behandlade/gång	Kommentar om resultat		
			Oförändrat	Bättre	Problemet löst

EGENKONTROLLEN.SE

Vänd

Datum	Blandad mängd/påse	antal avlopp behandlade/gång	Kommentar om resultat		
			Oförändrat	Bättre	Problemet löst

EGENKONTROLLEN.SE

Cejm AB
Nybyvägen 2
644 31 Torshäll

016 355 355
070 259 27 27
info@cejm.se

Skriv ut blad på egenkontrollen.se